



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие, изменение, прекратяване и преиздаване на разрешително №33720034 (стар №301075)/24.10.2005г. последно изменено с решение №РР–2964/24.10.2016г.

за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Автомивка
Цел на заявеното ползване	Заустване на производствени отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Малка Арда, представляваща ПИ с идентификатор 54002.20.293, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Арда
Водно тяло	BG3AR700R029 – „Река Малка Арда“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпили в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявления с вх. №РР–08–98/16.02.2022г. и с вх. №РР–08–98(3)/11.07.2025, придружени с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3AR700R029 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3AR700R029 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни и Общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние по матрица „вода“ с изместващи показатели по „Флуорантен“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); Общ фосфор (СГС – понижение с 0,13 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на

	влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнореломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнореломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1 – Производствени отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в река Малка Арда, представляваща ПИ с идентификатор 54002.20.293: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°37'21,469"N 24°58'43,294"E

		Надморска височина: H = 774,307м			
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ		ПИ с идентификатор 54002.10.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Оряховец, Община Баните, Област Смолян ЕКАТТЕ 54002			
Заявено водно количество за заустване		Заустване №1 – Производствени отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{ср.ден.}} = 1,20 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 0,338 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год.}} = 260,00 \text{ м}^3/\text{год}$			
Място за мониторинг		Пункт №1 – РШ на изход КМУ;			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 ПОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ след КМУ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	70		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението;			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води		Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в зауствените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).			
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. 2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания.			

	3. В седем дневен срок от монтирането на измервателното устройство за измерване на количествата зауствени отпадъчни води, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Смолян, с цел пломбиране им и удостоверяване на тяхната изправност. 4. След монтиране на измервателно устройство за измерване на количествата зауствени, същото да се поддържа в изправно състояние. 5. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 6. Трайно да се сигнализира пунктът за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите за експлоатация на пункта за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 7. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 8. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 9. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в БД ИБР и РИОСВ–Смолян във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите. 10. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 11. Да се заведе дневник за технологична експлоатация, в който ежесечно да се записват отчети за зауствените отпадъчни водни количества, както и резултати от лабораторните анализи на отпадъчните води. 12. При прекратяване на правото на ползване на водния обект, лицата, на които са били предоставени правата за ползване предават информацията от направените измервания и извършеният мониторинг на водите за съхранение в БД ИБР.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 2. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да не се допуска заустването на непечистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 4. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 5. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречиставане, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

