



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Насаждения от маслодайна роза”, разположени на територията на следните ПИ с идентификатори 77462.177.12, 77462.177.13, 77462.177.15, 77462.177.16 и 77462.177.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Христо Даново, Община Карлово, Област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и вр. с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-126/08.04.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина” е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина” е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район” през

	2024 г., подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина” е в добро химично състояние. Извършен е анализ на подземната вода по всички вещества и показатели посочени в приложение №1 към чл.10, ал.2, т.1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, съгласно изискванията на чл.156 от същата наредба. Наблюдава се превишаване по показатели на: алуминий, резултат $695 \pm 70 \text{ } \mu\text{g/l}$ (допуск на показателя $200,00 \text{ } \mu\text{g/l}$); желязо резултат $452 \pm 45 \text{ } \mu\text{g/l}$ (допуск на показателя $200,00 \text{ } \mu\text{g/l}$); манган, резултат $98 \pm 10 \text{ } \mu\text{g/l}$ (допуск на показателя $50,00 \text{ } \mu\text{g/l}$). Съгласно Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, пределната норма за показатели на: алуминий е $5,0 \text{ mg/l}$ (т.е. $5000 \text{ } \mu\text{g/l}$); на желязо е $5,0 \text{ mg/l}$ (т.е. $5000 \text{ } \mu\text{g/l}$) и на манган е $0,2 \text{ mg/l}$ (т.е. $200 \text{ } \mu\text{g/l}$). Видно от гореизложеното може да се направи обоснованото заключение, че измерените концентрации на алуминий, желязо и манган са под допустимите пределни норми за напояване. Установените превишения Наредба №1/10.10.2007г. не представляват риск за земеделските култури и почвения слой, поради което водата от тръбния кладенец е годна и подходяща за използване за поливни нужди съгласно специфичните изисквания на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 88,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър $\varnothing 125$ в интервала от 0,00 до 88,00м. Глинен тампонаж в интервала от 0,00 до 38,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 38,00 до 88,00 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър $\varnothing 125$ в интервала от 38,00 до 88,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77462.177.22, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Христо Даново, Община Карлово, Област Пловдив.

ЕКАТТЕ	Тръбен кладенец – ТК1 - кота терен 581,63 м N 42° 43' 11,86" Е 24° 36' 31,29" X 4606754,06 У 8603875,73 77462
Параметри на разрешеното водовземане	Q_{ср.ден.} = 0,34 л/сек; Q_{макс.} = 1,2 л/сек; Q_{год.} = 10 677,0 м³/год. Q_{мин.} = 3 538,0 м³/год. S_{макс.доп.} = 18,48 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, алуминий, желязо, манган, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР